

125

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 14/ _____

Алатауский район
Место составления

24.03.2023 г.
Время 11:9

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям Алатауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль** № 14 от 10.03.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль**

МУХАМЕДЖАН ГАЛЫМХАН ГУМЫРХАНОВИЧ - главный специалист

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

83024000019. Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №160" Управления образования города Алматы.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №160" Управления образования города Алматы, мкр.Карасу, ул.Заводская, 96, АЛМАТЫ, АЛАТАУСКИЙ, Алатауский (Алматы).

5. **Период проведения профилактического контроля** 14.03.2023 - 24.03.2023

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №160" Управления образования города Алматы, мкр.Карасу, ул.Заводская, 96

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На должном образе проводиться противопожарные инструктажи с работниками организации; срок устранения: 25.04.2023
2	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На первом этаже здания в помещении дежурного персонала (охраны) установить запасной

10 11 29 14
государственный
пожарной
объектов


			комплект ключей помещении; срок устранения: 25.04.2023
3	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Предоставить специальный журнал автоматизированной системы по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения; срок устранения: 25.04.2023
4	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	План эвакуации людей в случае пожара привести в соответствии требованиям; срок устранения: 25.04.2023
5	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Установить указатели (световой или флуоресцентный указатель с нанесенным буквенным индексом «ПГ») мест размещения источников противопожарного водоснабжения (ПГ и ПВ); срок устранения: 25.04.2023
6	П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала зданий необходима иметь электрические фонари; срок устранения: 25.04.2023
7	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Произвести тренировку с отметкой в журнале; срок устранения: 25.04.2023
8	П. 14 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Обеспечить доступ к проезду пожарной техники; срок устранения: 25.04.2023
9	П. 24 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Установить наружного освещения на территории объекта в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов.

			срок устранения: 25.04.2023
10	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Предоставить проектные документации здания. Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию; срок устранения: 25.04.2023
11	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Привести в исправное состояние механизм для samozакрывания дверей; срок устранения: 25.04.2023
12	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	У электрического щита убрать горючие материалы; срок устранения: 25.04.2023
13	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Убрать различные материалы от эвакуационного выхода.; срок устранения: 25.04.2023
14	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Эвакуационные выходы не закрывать изнутри на ключ.; срок устранения: 25.04.2023
15	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Установленные на эвакуационном пути знаки пожарной безопасности с автономным электропитанием "Выход" привести в исправное состояние (повсеместно); срок устранения: 25.04.2023
16	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать использование поврежденными и незакрепленными розетками (учительский кабинет). Не допускать использования эксплуатации электросети-временки (кабинет обслуж. персонала); срок устранения: 25.04.2023
17	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Предоставить отчет по испытанию и измерению сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств; срок устранения: 25.04.2023

18	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Электрическую розетку необходима смонтировать на не горючее основание; срок устранения: 25.04.2023
19	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов выполнить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов (повсеместно, разведкоробка розетки); срок устранения: 25.04.2023
20	П. 5 "Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений"	Значительное	Не допускать превышение парт согласно проекта; срок устранения: 25.04.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, их подписи или отказ от подписи

Алексеева Д. Б.



8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль, подпись)

директор ЧУЕ Форму к.к. ЧУ Мурашукеева П.С.

[Handwritten signature]

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

директор Алексеева Д. Б.




« 24 » 03 2023 г.



18. Устранили электрическую розетку в кабинете информатики.
19. Разведкоробка, розетках жилы и провода соединены при помощи специальных зажимов.
20. Согласно по проекту поставили парты в учебных кабинетах.

Директор КГУ ОШ №160



Аминова Г.Б.

Аминова Г.Б.
19.04.2023 г.
к.п. №160

орд. № 19/2023

2 e

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 19/ _____

Алатауский район
Место составления

24.03.2023 г.
Время 11:9

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение «Управление по чрезвычайным ситуациям Алатауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки (дополнительного акта о продлении срока при его наличии), на основании которого проведены профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки; №14 от 10.03.2023 г.**
3. **Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку;**
МУХАМЕДЖАН ГАЛЫМХАН ГУМЫРХАНОВИЧ - главный специалист
4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки:** Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №160" Управления образования города Алматы. АЛМАТЫ, АЛАТАУСКИЙ, Алатауский (Алматы), заводская, 96 (УЛИЦА). Карау (МИКРОРАЙОН) 52.
5. **Дата, место и период проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;** 14.03.2023 - 24.03.2023, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательное школа №160" Управления образования города Алматы
6. **Сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая форма)** Нарушения выявлены
7. **Наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения:**

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушений
1	Не на должном образе проводятся противопожарные инструктажи с работниками организации. Основание: Приказ Министра по ЧС РК №55 от 21.02.2022 г., п.8	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	На первом этаже здания в помещении дежурного персонала (охраны) отсутствует запертой комплект ключей от всех помещений. Основание: Приказ Министра по ЧС РК №55 от 21.02.2022 г., п.10	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

3	<p>Не предоставлен специальный журнал или автоматизированной системы по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения</p> <p>Основание: Приказ Министра по ЧС РК №55 от 21.02.2022 г., п.11</p>	<p>П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>
4	<p>План эвакуации людей в случае пожара не соответствуют требованиям</p> <p>Основание: Приказ Министра по ЧС РК №55 от 21.02.2022 г., п.12</p>	<p>П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>
5	<p>Отсутствуют указатели (световой или флуоресцентный указатель с нанесенным буквенным индексом «ПГ») мест размещения источников противопожарного водоснабжения (ПГ и ПВ).</p> <p>Основание: Приказ Министра по ЧС РК №55 от 21.02.2022 г., п.1575</p>	<p>П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>
6	<p>На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала зданий отсутствуют электрические фонари</p> <p>Основание: Приказ Министра по ЧС РК №55 от 21.02.2022 г., п.13</p>	<p>П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>
7	<p>Руководителями организаций не проводятся практические тренировки с указанием в журнале тренировок, составляемом в произвольной форме</p> <p>Основание: ППБ РК № 55 от 21 февраля 2022 года № 55 п 14</p>	<p>П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>
8	<p>Не имеется доступ к источникам противопожарного водоснабжения для проезда пожарной техники, загроможден автотранспортом</p> <p>Основание: ППБ РК № 55 от 21 февраля 2022 года № 55 п 164</p>	<p>П. 14 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>
9	<p>Наружное освещение на территории объекта в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов не имеется.</p> <p>Основание: Приказ Министра по ЧС РК №55 от 21.02.2022 г. п 166</p>	<p>П. 24 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>
10	<p>Не предоставлен проектные документации здания автоматическая пожарная сигнализация. 2) Автоматическая пожарная сигнализация в неисправном состоянии.</p> <p>Основание: Приказ Министра по ЧС РК №55 от 21.02.2022 г., п.6</p>	<p>П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>

11	На двери лестничной клетки не исправен механизм самозакрывание дверей. Основание: Приказ Министра по ЧС РК №55 от 21.02.2022 г. п.19	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
12	Под лестничной клеткой допускается складирования горючих материалов. Основание: Приказ Министра по ЧС РК №55 от 21.02.2022 г., пп.10, п.24	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
13	Допускается загромождение эвакуационного выхода различными материалами. Основание: Приказ Министра по ЧС РК №55 от 21.02.2022 г., пп.6, п.24	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
14	Эвакуационные выходы закрыты изнутри на ключ. Основание: Приказ Министра по ЧС РК №55 от 21.02.2022 г., п.34	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
15	Установленные на эвакуационном пути знаки пожарной безопасности с автономным электропитанием "Выход" в неисправном состоянии (повсеместно). Основание: Приказ Министра по ЧС РК №55 от 21.02.2022 г., п.35	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
16	Допускается не пользоваться поврежденными и незакрепленными розетками (<i>учительский кабинет</i>). Допускается использования эквипуации электросети-временки (<i>кабинет обслужив персонала</i>). Основание: Приказ Министра по ЧС РК №55 от 21.02.2022 г., пп.2, п.86	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
17	Не предоставлен отчет по испытанию и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание: Приказ Министра по ЧС РК №55 от 21.02.2022 г. п.87	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
18	Электрическая розетка смонтирована на горючем основании (класс информатика) Основание: Приказ Министра по ЧС РК №55 от 21.02.2022 г. п.79	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
19	Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов соединены методом скрутки без специальных зажимов (<i>повсеместно, залезает пробка розетки</i>). Основание: Приказ Министра по ЧС РК №55 от 21.02.2022 г., п.80	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
20	Допускается превышение в учебных классах парти, согласно установленных проектной документацией	П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

Основание: ППБ РК № 55 от 21 февраля 2022 года № 55 п 210	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
---	--

8. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку.

9. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписей или отказ от подписей

Микогаева директор А. Алимов Т.Б

10. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

Приложение на « » листах

«24» 03 2023г

Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат субъект контроля и надзора не позднее трех рабочих дней со дня вручения ему акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки и предписания об устранении выявленных нарушений вправе обратиться в орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений. В заявлении субъект контроля и надзора обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения. Орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, в течение трех рабочих дней со дня получения заявления с учетом изложенных в заявлении о продлении сроков устранения выявленных нарушений доводов принимает решение о продлении сроков устранения выявленных нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.